

各 位

株式会社佐賀鉄工所

弊社大町工場の浸水対策について

去る8月28日の九州北部の集中豪雨により、弊社大町工場が浸水し周辺地域に油が流出したことを受け、その再発防止策として、次の通り対策を行っています。

1. 熱処理装置の周囲を鉄壁で囲い油槽への水の浸入を防止する。(図1)
2. 油槽を囲む地下ピットに排水ポンプを設置する。(図2)
3. 工場内水路の水位監視を行い警戒レベルに応じた予防措置を行う。(図3)
4. 熱処理装置のある建屋の敷地外周に高さ2mの壁を設置する。(図4)
5. 敷地内に雨水排水槽を4か所設置しポンプによる排出を行う。

1～3につきましては、すでに対策が完了しており、4、5につきましては、2020年5月末日の完成を予定しております。

図1



図2




図3




図4



図1 拡大



図2 拡大





図3 拡大



【水位センサーによるリアルタイム監視システム】




図4 拡大

